



Industrie Service

Hiermit wird der Firma

ebm-papst GmbH & Co.KG

D-74673 Mulfingen

bestätigt, daß aufgrund der mit positivem Ergebnis
abgeschlossenen Prüfungen nach der Norm
DIN EN ISO 5801 : 11-2011
der

Ventilatorprüfstand

“Großer KOMBI - Prüfstand“

am Standort Bachmühle 2, D – 74673 Mulfingen

mit einem Volumenstrombereich von 500 m³/h bis 39.000 m³/h
und einem Druckbereich bis 1.000 Pa

den Anforderungen entspricht.

Der Hersteller ist berechtigt, folgendes Prüfzeichen zu benutzen:



Dieses Zertifikat ist gültig ab: 01.01.2014

Datum der Erstzertifizierung: 20.12.2013

Dieses Zertifikat ist gültig bis: 31.12.2016

Zertifikat-Registrier-Nr.: 13/11/011-DE

Center of Competence für
Kälte- und Klimatechnik
Andreas Klotz



Der Sachverständige
Hermann Reif

München, den 20.12.2013